

市立小中学校の耐震診断結果をお知らせします

平成20年度から27年度に実施した耐震診断の結果がまとまりましたのでお知らせします。耐震診断は、旧耐震基準(昭和56年6月以前)で設計された建物を対象としています。

- 1 「建物」欄に「校」とあるのは校舎を「屋」とあるのは屋内運動場をいいます。
- 2 「構造」欄に「R」とあるのは鉄筋コンクリート造を「S」とあるのは鉄骨造をいいます。
- 3 耐震改修促進法による指標の分類は、
 (一)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。補強工事が必要です。
 (二)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。補強工事が必要です。
 (三)地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。補強工事は必要ありません。
- 4 改修年度、改築年度は、予定であり変更する場合があります。

学校名	建物	構造	面積(m ²)	階数	建築年月	耐震改修促進法による指標		耐震診断実施済の改修等(予定) (H30/4/1現在)		
						耐震診断実施年度	分類	改修不要	改修年度(予定)	改築年度(予定)
広野小	屋	S	1,004	2	昭和29年3月	20	(一)			21
広野小	校	R	1,289	2	昭和52年12月	20	(三)	○		
宮野浦小	校	R	1,117	3	昭和52年3月	20	(二)		22	
宮野浦小	校	R	1,352	3	昭和53年3月	20	(三)	○		
宮野浦小	校	R	579	3	昭和54年7月	20	(二)		22	
宮野浦小	校	R	1,123	3	昭和54年7月	20	(三)	○		
宮野浦小	屋	S	840	1	昭和55年3月	20	(一)		22	
宮野浦小	屋	R	232	2	昭和55年3月	20	(一)		22	
宮野浦小	校	R	641	3	昭和56年12月	20	(三)	○		
第二中	校	R	249	1	昭和47年6月	20	(一)			22、23
第二中	校	S	245	1	昭和47年6月	20	(一)			22、23
第二中	屋	S	857	1	昭和47年6月	20	(一)			23
第二中	校	S	271	1	昭和56年11月	20	(三)	○		
亀ヶ崎小	校	R	899	3	昭和37年3月	20~21	(一)			24、25
亀ヶ崎小	校	R	830	3	昭和39年3月	20~21	(一)			24、25
亀ヶ崎小	校	R	232	2	昭和36年12月	20~21	(一)			24、25
亀ヶ崎小	校	R	501	3	昭和34年3月	20~21	(一)			24、25
亀ヶ崎小	校	R	359	3	昭和36年12月	20~21	(一)			24、25

学校名	建物	構造	面積(m ²)	階数	建築年月	耐震改修促進法による指標		耐震診断実施済の改修等(予定) (H30/4/1現在)		
						耐震診断実施年度	分類	改修不要	改修年度(予定)	改築年度(予定)
亀ヶ崎小	校	R	250	3	昭和40年12月	20~21	(一)			24、25
亀ヶ崎小	校	R	63	2	昭和37年3月	20~21	(一)			24、25
琢成小	校	R	622	3	昭和43年12月	20~21	(二)		24	
琢成小	校	R	1,422	3	昭和44年12月	20~21	(二)		24	
琢成小	校	R	662	3	昭和45年12月	20~21	(二)		24	
琢成小	校	R	672	3	昭和46年3月	20~21	(二)		23	
琢成小	校	R	346	3	昭和50年3月	20~21	(二)		23	
琢成小	校	R	335	3	昭和50年3月	20~21	(二)		23	
琢成小	校	R	170	1	昭和54年3月	20~21	(三)	○		
琢成小	屋	S	635	1	昭和46年12月	20~21	(二)		23	
琢成小	屋	S	246	1	昭和50年12月	20~21	(二)		24	
松原小	屋	S	438	1	昭和40年10月	20~21	(一)			23
松原小	屋	S	672	1	昭和45年12月	20~21	(一)			23
松陵小	校	R	666	3	昭和51年3月	21	(三)	○		
松陵小	校	R	1,253	3	昭和52年1月	21	(三)	○		
松陵小	校	R	1,393	3	昭和53年3月	21	(二)		24	
松陵小	校	R	485	3	昭和54年3月	21	(二)		24	
松山小	校	R	577	2	昭和36年3月	21	(二)			(29、30)
松山小	校	R	166	2	昭和37年3月	21	(二)			(29、30)
松山小	校	R	2,253	2	昭和54年7月	21	(三)	○		
松山小	屋	S	545	1	昭和55年2月	21	(二)			(29、30)
東部中	校	R	740	3	昭和48年3月	21	(二)		25	
東部中	校	R	874	3	昭和48年5月	21	(二)		25	
東部中	校	R	82	2	昭和48年5月	21	(二)		25	
東部中	校	R	289	2	昭和48年5月	21	(三)	○		
東部中	校	R	1,172	3	昭和48年5月	21	(三)	○		
東部中	校	S	315	1	昭和48年11月	21	(二)		24	
東部中	校	S	139	1	昭和48年11月	21	(三)	○		
東部中	屋	S	1,136	2	昭和48年11月	21	(二)			25
東部中	屋	S	241	1	昭和48年11月	21	(一)			25
鳥海小	校	R	2,131	2	昭和54年6月	21~22	(二)		23	
鳥海小	校	R	569	2	昭和54年6月	21~22	(三)	○		

学校名	建物	構造	面積(m ²)	階数	建築年月	耐震改修促進法による指標		耐震診断実施済の改修等(予定) (H30/4/1現在)		
						耐震診断実施年度	分類	改修不要	改修年度(予定)	改築年度(予定)
泉小	校	R	1,534	3	昭和55年3月	22	(三)	○		
泉小	校	R	1,965	3	昭和55年3月	22	(二)		25	
泉小	校	R	150	1	昭和55年3月	22	(二)		25	
泉小	屋	R	1,087	2	昭和55年5月	22	(二)		26	
富士見小	校	R	1,418	2	昭和56年3月	22	(三)	○		
富士見小	校	R	2,082	3	昭和56年3月	22	(三)	○		
富士見小	屋	R	1,061	1	昭和56年6月	22	(二)		25	
旧松山中	校	R	3,083	3	昭和53年3月	22	(二)		H26学校統合	
田沢小	校	R	253	1	昭和54年11月	26~27	(三)	○		
田沢小	校	R	403	1	昭和36年6月	26~27	(二)		検討中	
田沢小	屋	S	400	1	昭和36年12月	26~27	(一)		29	
田沢小	校	R	136	1	昭和36年12月	26~27	(二)		29	