

事故ゼロを目指して!

令和5年度 第1回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、令和5年度第1回目の安全点検（パトロール）を7月31日（月）に実施しました。
今回は事前通告なしで6箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
NXG : 改善すべき事項



NXG 消火器が直射日光にさらされている
本体容器の腐食を防止するため屋外や直射日光のあたる場所は避けましょう。



GOOD! 休憩用の簡易テント設置及び熱中症対策
休憩所を近くに置くことによって、作業員の負担軽減や熱中症予防につながります。



NXG 車両の無施錠及び鍵の付けっぱなし
防犯上や事故防止のためにも車両から離れるときは施錠をしましょう。



GOOD! 資材置場の整理整頓、管理の徹底
資材等を適切に管理することは、トラブルの未然防止だけでなく、作業の効率アップにもつながります。



NXG 工事看板下部に社名なし
看板設置者が誰か、責任区分を明確にするためにも社名を明示しましょう。



GOOD! 熱中症対策「クーラーハウス」の設置
室温20℃前後まで下げる施設を置くことによって、作業員の安全を確保する取り組みがみられます。



NXG 分電盤に取扱責任者の明示なし
分電盤の取扱責任者を選任し、定期的に分電盤の目視点検に行いましょう。



GOOD! 歩行者通路(敷鉄板へのすべり止め)設置
降雨時における敷鉄板上でのすべりが解消され、歩行者への配慮がみられます。

じこぼうNews あとがき

今回ご協力いただいた皆様につきましては、暑い中大変お疲れ様でした。些細なことでも、それらが疎かになってしまうことで重大な事故やトラブルにつながるリスクが潜んでいます。
まだまだ暑い日が続きますが、体調管理と安全管理に十分ご留意いただき、作業を行っていただきますようお願いいたします。



点検の様子



点検の様子



講習会の様子

次回予告

次回は、10月下旬を目途に安全点検を実施する予定です。
併せて、庄内労働基準監督署のご協力をいただき、市発注の全ての請負工事等の現場代理人又は主任（監理）技術者の方を対象とした講習会を開催します。