別紙２

令和７年度　新林埋立地水質検査結果

項目	基準値	埋立地観測井戸	浜中地区地下水
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.005未満	0.005未満
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
砒素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出
ＰＣＢ	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
1，2－ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満
1，1－ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.002未満	0.002未満
1，2－ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満
1，1，1－トリクロロエタン	1mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満
1，1，2－トリクロロエタン	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
1，3－ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	0.006mg/L以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	0.003mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	10mg/L以下	0.2	4.3
ふっ素	0.8mg/L以下	0.08未満	0.08未満
ほう素	1mg/L以下	0.01未満	0.01未満
1，4－ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	0.002mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満
有機物（全有機炭素（TOC））	10mg/L以下	2.2	0.3未満

備考

基準値欄で「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により検定した場合、その結果が当該検定方法の定量下限を下回る場合をいう。