

事故ゼロを目指して!

令和7年度 第1回 安全パトロール実施

酒田市建設工事等事故防止対策委員会では、請負工事等の事故発生を未然に防止し、工事の円滑な進捗を図ることを目的に、今年度1回目の安全点検（パトロール）を7月22日（火）に実施しました。
今回は事前通告なしで23箇所の現場を点検しましたので、主な点検結果についてお知らせします。

安パトの主な点検結果

GOOD! : 模範となる事項
NG : 改善すべき事項



GOOD! 大型モニターの設置
現場事務所に現場確認用の大型のモニターを設置して、工事の進捗確認や危険予知への取り組みがみられます。



GOOD! 通路の安全確保
通路へ夜間誘導灯を設置し、通行車両に対する安全の配慮がみられます。



GOOD! 水位センサーの設置
増水時の迅速な対応に備えた、安全への取り組みがみられます。



NG 側溝への直接排水
水路へ排水する場合は、泥貯めなどを介してから排水しましょう。

GOOD! 熱中症対策の取り組み

厳しい暑さが続く中、各現場で熱中症対策のさまざまな取り組みが行われていました。



現場休憩所へのスポットクーラー設置



空調服の着用



WBGT値チェックモニターの設置



同上（休憩所内）



冷たい飲み物の配備



ヘルメット着用型のチェックモニター

その他点検結果

GOOD!

- ・危険予知マップや避難ルート図を現場に掲示している。
- ・油液処理キットが準備されている。
- ・敷き鉄板へ溶接でズレ防止の固定をしている。
- ・防塵対策のため散水車を配備している。

NG

- ・片側交互通行規制の車両停止位置の明示が適切でない。
- ・昇降梯子が固定されていない。
- ・トラッククレーンのアウトリガーへ敷板が設置されていない。
- ・無人箇所にある重機が無施錠のまま。

点検の様子



土石流防災防止へ

昨年7月の大雨による災害復旧工事が進められていますが、土石流による被害防止を目的とした「酒田市公共災害復旧工事土石流労働災害防止協議会」を設立し、安全な工事実施につなげています。

現在は災害復旧工事を受注した6社で構成され、会長は遠田建設の遠田亮介氏、副会長には丸庄建設の加藤勇氏が選任されています。

現場に設置された雨量計のデータや作業中止基準などを共有し、危険時の連絡体制の整備や、合同での避難訓練などを実施しています。



次回予告

事故防止対策委員会では、10月下旬に「安全講習会」を開催するほか、11月に第2回の安全パトロールも実施する予定です。