

◆成興野 給水栓

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	金属類	< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下	無機物	< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.1	1.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有機物	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 シス-及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	消毒剤・消毒副生成物	< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		< 0.06	0.00
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.006	10.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004	13.33
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003	3.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.014	14.00
水道水が有すべき性状に関連する項目	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	金属類	0.002	6.67
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.005	16.67
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		< 0.008	0.00
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	無機物	0.01	5.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		9.5	4.75
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	有機物	19.0	9.50
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		27	9.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		60	12.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	その他	< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		0.6	20.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下		8.0	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下	その他	< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

成興野 給水栓の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目



以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
※ 今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
※ 今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。


検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

◆柏谷沢 浄水

水質基準項目		単位	基準値	分類	直近の値	対基準値
健康に関する項目	1 一般細菌	個/mL	100個以下	病原微生物	0	0.00
	2 大腸菌		不検出		検出せず	0.00
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		< 0.0003	0.00
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	金属類	< 0.00005	0.00
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	無機物	< 0.001	0.00
	8 六価クロム及びその化合物	mg/L	0.02以下		< 0.002	0.00
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		< 0.004	0.00
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	有機物	< 0.001	0.00
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		1.3	13.00
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		< 0.08	0.00
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	有害物質	< 0.1	0.00
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		< 0.0002	0.00
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		< 0.005	0.00
	16 2,4-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	有害物質	< 0.001	0.00
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		< 0.001	0.00
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	有害物質	< 0.001	0.00
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.10	16.67
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	有害物質	< 0.002	0.00
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		< 0.001	0.00
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		< 0.002	0.00
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	有害物質	0.001	1.00
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		< 0.001	0.00
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		< 0.004	0.00
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	有害物質	< 0.002	0.00
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		< 0.001	0.00
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		< 0.001	0.00
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	有害物質	< 0.008	0.00
水道水が有すべき性状に關連する項目	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	金属類	0.01	1.00
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		< 0.01	0.00
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		< 0.03	0.00
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	無機物	< 0.01	0.00
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12.0	6.00
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		< 0.001	0.00
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	その他	12.0	6.00
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		45	15.00
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		110	22.00
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	有機物	< 0.02	0.00
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		< 0.000001	0.00
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	有機物	< 0.002	0.00
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		< 0.0005	0.00
	46 有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下		< 0.3	0.00
	47 pH値		5.8以上8.6以下	その他	6.3	—
	48 味		異常でない		異常なし	—
	49 臭気		異常でない		異常なし	—
	50 色度	度	5以下		< 0.5	0.00
	51 濁度	度	2以下		< 0.1	0.00

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版①
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)


健康に関する項目 31項目



検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「安全な水」です

柏谷沢 浄水の水質検査結果 概要版②
(グラフは直近の分析結果を基に作成しています。)

性状に関する項目 20項目



以下の項目は棒グラフで表示できません
※ 【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっています。
今回はこの範囲内にあり、基準を満たしています。
※ 【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します。
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。
※ 【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」で表します
今回は「異常なし」のため、基準を満たしています。

検査結果：「適合」
全ての項目で基準を満たしていました
「生活用水に適した水」です

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 2. 成興野給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
				気温(℃)			10. 0	12. 0	19. 5	28. 5	30. 0							
				水温(℃)			7. 9	11. 9	15. 4	23. 7	25. 0							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			0. 1									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			< 0. 06									
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002									
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			0. 006									
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 004									
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 003									
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001									
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 014									
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			0. 002									
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 005									
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001									
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008									

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 12. 成興野給水栓						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)											
						水温(℃)											
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			9.5								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	15	12	11	13	19						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			27								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			60								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.6						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	7.7	8	8.2	8.2	8						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.32	0.4	0.35	0.39	0.38						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
検査地点： 1 3. 柏谷沢原水			気温(℃)			—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			水温(℃)					19.5									
								12.4									
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健康に関する項目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	—	1			4								
	2		大腸菌		—	1			検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.0003								
	4		水銀及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.00005								
	5		セレン及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	6		鉛及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.001								
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.002								
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			< 0.004								
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	1			< 0.001								
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1			1.3								
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.08								
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	—	1			< 0.1								
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	—	1			< 0.0002								
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	—	1			< 0.005								
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	17		ジクロロメタン	mg/L	—	1			< 0.001								
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	19		トリクロロエチレン	mg/L	—	1			< 0.001								
	20		ベンゼン	mg/L	—	1			< 0.001								
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	—	—											
	22		クロロ酢酸	mg/L	—	—											
	23		クロロホルム	mg/L	—	—											
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—											
	26		臭素酸	mg/L	—	—											
	27		総トリハロメタン	mg/L	—	—											
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	—	—											
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—											
	30		ブロモホルム	mg/L	—	—											
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
検査地点： 13. 柏谷沢原水						—	—	6月2日	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						気温 (℃)											
						水温 (℃)											
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	34		鉄及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.03									
	35		銅及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.01									
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	1		12									
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	—	1		< 0.001									
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	—	1		11									
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	1		47									
	40		蒸発残留物	mg/L	—	1		110									
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.02									
	42		ジェオスミン	mg/L	—	1		< 0.000001									
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	1		< 0.000001									
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	—	1		< 0.002									
	45		フェノール類	mg/L	—	1		< 0.0005									
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	—	1		< 0.3									
	47	その他	pH値		—	1		6.3									
	48		味		—	—											
	49		臭気		—	1		異常なし									
	50		色度	度	—	1		< 0.5									
	51		濁度	度	—	1		< 0.1									
			残留塩素	mg/L	—	—											

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						探 水 月 日		4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10月分	11月分	12月分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
検査地点： 1 4 . 柏谷沢浄水								4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温 (℃)		10. 0	11. 5	19. 5	28. 5	29. 0							
						水温 (℃)		11. 4	12. 6	15. 0	18. 8	19. 6							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度													
健 康 関 連 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0								
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003										
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005										
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004										
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1. 3										
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08										
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1										
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002										
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005										
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001										
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001										
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001										
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			0. 1										
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002										
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			< 0. 001										
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 001										
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001										
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			< 0. 004										
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002										
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 001										
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			< 0. 001										
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008										

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区						4 月分	5 月分	6 月分	7 月分	8 月分	9 月分	10月分	11月分	12月分	1 月分	2 月分	3 月分
検査地点： 14. 柏谷沢浄水						4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
						気温(℃)	11.5	19.5	28.5	29.0							
						水温(℃)	12.6	15.0	18.8	19.6							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			0.01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	1			< 0.01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	1			< 0.03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	1			< 0.01								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	4			< 0.001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	11	12						
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			45								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	1			< 0.02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	4			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	1			< 0.002								
	45		フェノール類	mg/L	0.005以下	1			< 0.0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3.0以下	12	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3						
	47	その他	pH値		5.8以上 8.6以下	12	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1						
			残留塩素	mg/L	0.1以上	—	0.56	0.58	0.6	0.75	0.53						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区 検査地点： 1 5. 柏沢給水栓				採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
							4月7日	5月7日	6月2日	7月7日	8月18日	—	—	—	—	—	—	—
				気温 (℃)			9. 0	11. 0	19. 0	27. 0	27. 0							
				水温 (℃)			6. 1	10. 3	14. 1	23. 4	24. 3							
番号		分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
健 康 に 関 す る 項 目	1	病原微生物	一般細菌	個/mL	100個以下	12	0	0	0	0	0							
	2		大腸菌		不検出	12	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
	3	金属類	カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	1			< 0. 0003									
	4		水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	1			< 0. 00005									
	5		セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	6		鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	7		ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	8		六価クロム及びその化合物	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002									
	9	無機物	亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 004									
	10		シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001									
	11		硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1			1. 3									
	12		フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	1			< 0. 08									
	13		ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			< 0. 1									
	14	有機物	四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	1			< 0. 0002									
	15		1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	1			< 0. 005									
	16		シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	1			< 0. 001									
	17		ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 001									
	18		テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	19		トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	20		ベンゼン	mg/L	0. 01以下	1			< 0. 001									
	21	消毒剤・消毒副生成物	塩素酸	mg/L	0. 6以下	4			0. 1									
	22		クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	4			< 0. 002									
	23		クロロホルム	mg/L	0. 06以下	4			< 0. 001									
	24		ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002									
	25		ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 002									
	26		臭素酸	mg/L	0. 01以下	4			< 0. 001									
	27		総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	4			0. 004									
	28		トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	4			< 0. 002									
	29		ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	4			0. 001									
	30		ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	4			0. 001									
	31		ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	4			< 0. 008									

令和7年度 水質検査結果

酒田市上下水道部

松 山 地 区			採 水 月 日			4 月 分	5 月 分	6 月 分	7 月 分	8 月 分	9 月 分	10 月 分	11 月 分	12 月 分	1 月 分	2 月 分	3 月 分
						4 月 7 日	5 月 7 日	6 月 2 日	7 月 7 日	8 月 18 日	—	—	—	—	—	—	—
			検査地点： 1 5 . 柏沢給水栓			気温 (℃)	11. 0	19. 0	27. 0	27. 0							
			水温 (℃)			6. 1	10. 3	14. 1	23. 4	24. 3							
番号	分類	水質基準項目	単位	基準値	検査頻度												
水道水が有すべき性状に関連する項目	32	金属類	亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 01								
	33		アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 01								
	34		鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	1			< 0. 03								
	35		銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	1			0. 02								
	36	無機物	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4			12								
	37	金属類	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	4			< 0. 001								
	38	その他	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12							
	39	無機物	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	4			48								
	40		蒸発残留物	mg/L	500以下	4			110								
	41	有機物	陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	1			< 0. 02								
	42		ジェオスミン	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	43		2-メチルイソボルネオール	mg/L	0. 00001以下	4			< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001						
	44		非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	1			< 0. 002								
	45		フェノール類	mg/L	0. 005以下	1			< 0. 0005								
	46		有機物(全有機炭素(TOC))	mg/L	3. 0以下	12	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3						
	47	その他	pH値		5. 8以上 8. 6以下	12	6. 5	6. 5	6. 5	6. 6	6. 5						
	48		味		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	49		臭気		異常でない	12	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
	50		色度	度	5以下	12	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5						
	51		濁度	度	2以下	12	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1						
			残留塩素	mg/L	0. 1以上	—	0. 41	0. 33	0. 47	0. 5	0. 38						
		判 定				適 合	適 合	適 合	適 合	適 合							