

建築機械・電気設備リスト（案）

建築機械設備リスト（処理部）

室 名	空 調		換 気			給 湯		ガス	衛 生	備 考
	暖房	冷房	回数 m ³ /m ³ h	容量	種別	負荷	器具	器具	器具(手洗)	
受 入 室					1or3		○		○(水栓)	脱臭
受 入 前 室							○			
沈 砂 除 去 室					1		○		○	脱臭
脱 水 機 室					1		○		○	脱臭
ポ ン プ 室					1		○		○	脱臭
ブ ロ ワ 室					1					
脱 臭 フ ァ ン 室					1					
ホ ッ パ 室					1		○		○(水栓)	脱臭
ホ ッ パ 上 部 室					1		○		○	
脱 臭 設 備 室					1		○		○	
薬 品 ヤ ード					3					
薬 品 庫										
水 槽 上 部 室					1		○		○	
工 具 ・ 工 作 室					3		○		○	
電気室(受変電室)		△※			1					
倉 庫					3					
便 所					3		○		○	
前 室					2					
階 段 廊					1or2					

※) 適所に手洗い（給湯、水石鹸付）、アイウォッシャー、水栓等を設けること。

※) 薬品庫および薬品タンク周りには、緊急シャワー設備等を設けること。

※) 空調については、室温が低く維持管理作業に支障の生じる箇所は、必要に応じて局所暖房等を計画すること。

※) 電気室は想定される室温等により、空調設備を計画すること。

建築機械設備リスト（管理部）

室 名	空 調		換 気			給 湯		ガス	衛 生	備 考
	冷房	暖房	回数 m ³ /m ³ h	容量	種別	負荷	器具	器具	器具(手洗)	
中 央 監 視 室	○	○			1					
事 務 室										
小 会 議 室	○	○			1					
水 質 試 験 室	○	○			1		○	○	○	流し台
受 入 監 視 室	○	○			1					
作 業 員 控 室	○	○			2		○		○	流し台
倉 庫					3					
書 庫										
更 衣 室		○			1					
シャワー室					3		○			
洗 濯 室		○			1		○		○	
給 湯 室					3		○	○	○	流し台
便 所		○			3		○		○	
多 機 能 便 所										
そ の 他 居 室 段	○	○			1					
廊 下										
玄関 関係 廊 下	○	○			1					

備考：居室関係は全熱交換形換気を基本とする。

建築電気設備リスト（処理部）

室 名	照 明		電話	テレビ	放送	コンセント	時計	備 考
	単位負荷	器具	器具	設備	器具	器具	器具	
受 入 室								
受 入 前 室	250	○	○		○	○	○	
沈 砂 除 去 室	250	○			○	○		
脱 水 機 室	250	○			○	○		
ポ ン プ 室	250	○	○		○	○	○	
ブ ロ ワ 室	250	○			○	○		
脱 臭 フ ァ ン 室	250	○			○	○		
ホ ッ パ 室	250	○			○	○		
ホ ッ パ 上 部 室	250	○			○	○		
脱 臭 装 置 室	250	○			○	○		
薬 品 庫	250	○			○	○		
水 槽 上 部 室	250	○	○		○	○		
工 具 ・ 工 作 室	250	○			○	○	○	
電気室 (受変電室)	250	○	○		○	○	○	
倉 庫	250	○				○		
便 所	200	○				○		
前 室	250	○			○	○		
階 段 下 廊	200	○				○		

建築電気設備リスト（管理部）

室 名	照 明		電話	テレビ	放送	コンセント	時計	備 考
	単位負荷	器具	器具	設備	器具	器具	器具	
中 央 監 視 室								
中 事 務 室	700	○	○	○	○	○	○	
小 会 議 室	500	○	○	○	○	○	○	
水 質 試 験 室	700	○	○		○	○	○	
受 入 監 視 室	500	○	○		○	○	○	
作 業 員 控 室	500	○	○	○	○	○	○	
電 気 室	300	○	○		○	○	○	
倉 庫	200	○				○		
更 衣 室	200	○				○		
シ ャ ワ ー 室	200	○						
脱 洗 衣 濯 室	200	○			○	○	○	
給 湯 室	200	○				○		
便 多 機 能 便 所	200	○				○		
そ の 他 居 室 階 廊	200	○			○	○		
玄 関 ホ ー ル 風 除 室	300	○			○	○	○	