

計装一覽表 (案)

1. 受入貯留設備

[illegible]

2. 資源化（前脱水処理）設備

[illegible]

3. 下水道投入設備

[illegible]

4. 脱臭設備

区 分 事 項		形 式	現 場						中 央								
			現 場		制 御 盤		監 視 (ディスプレイ)					プ リ ン タ ー					
			指 示	警 報	指 示	制 御	警 報	指 示	記 録	積 算	調 節	ト レ ン ド	警 報	日 報	月 報	年 報	警 報
1	高・中濃度脱臭風量	ピット管式	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	低濃度脱臭風量	ピット管式	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	生物脱臭塔 pH	浸漬式	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
4	(酸洗浄塔液位)	電極式	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
5	アルカリ・次亜塩洗浄塔液位	電極式	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
6	(酸洗浄塔 pH)	浸漬式	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
7	アルカリ・次亜塩洗浄塔 pH	浸漬式	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
8	アルカリ・次亜塩洗浄塔残塩	流通式	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
9	(酸貯留槽液位)	超音波式	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
10	アルカリ貯槽	超音波式	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—
11	次亜塩貯槽	超音波式	—	—	—	—	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—

5. 取排水設備

区 分 事 項		形 式	現 場						中 央									
			現 場			制 御 盤			監 視 (ディスプレイ)						プ リ ン タ ー			
			指 示	警 報	指 示	制 御	警 報	指 示	記 録	積 算	調 節	ト レ ン ド	警 報	日 報	月 報	年 報	警 報	
1	希釈水取水量	電磁式	○	—	—	○	—	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	
2	(井水取水量)	電磁式	○	—	—	○	—	○	○	○	—	○	—	○	○	○	—	
3	希釈水槽液位	フロート式	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
4	受水槽液位	フロート式	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
5	希釈水使用量	電磁式	○	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	
6	プラント用水使用量	電磁式	○	—	—	—	—	○	○	○	—	○	○	○	○	○	—	

6. 受変電設備

事 項		区 分	形 式	現 場						中 央							
				現 場			制 御 盤			監 視 (ディスプレイ)					プ リ ン タ ー		
				指 示	積 算	指 示	記 録	制 御	警 報	指 示	記 録	調 節	ト レ ン ド	警 報	日 報	月 報	警 報
1	受電電圧		V/T	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—
2	受電電流		A/T	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—
3	受電電力量		パルス式	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—
4	受電電力		合成式	○	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—
5	各主幹電力		Wh/T	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	○	○	—
6	力率		合成式	○	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	○	○	—
7	主要機器運転時間			○	○	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
8	漏電監視		ELR	○	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—
9	デマント監視		パルス式	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	○	—	—	—

備考：中央での「制御」はディスプレイまたは監視盤で行うこととし、詳細は本組合との協議による。(以下同様)

月報は年報までできるものとする。(以下同様)

積算は「現場」表示であるが、「中央監視盤」にて実施すること。(以下同様)

計装項目の詳細は本組合との協議による。(以下同様)

監視 (ディスプレイ) の記録は打点記録計のものとする。