

活性炭仕様書

1. 品名 活性炭

2. 規格 以下の規格に適合すること。

項目	単位	規格値
炭種	—	石炭系
形状	—	破碎状
粒度	—	0.85 mm～2.0 mm 90%以上
乾燥減量	%	5.0 以下
充填密度	g/ml	0.4 以上
硬度	%	90 以上
よう素吸着性能	%	1,000 以上
メチレンブルー脱色力	ml/g	150 以上

3. その他

①納入品は新炭であること。

②排水処理の活性炭吸着塔で使用されるが、交換した活性炭による不具合等が確認された場合は、直ちに原因を追究し、問題解決にあたること。費用負担は、すべて納入業者の負担とする。

③納入品について、性能分析記録表を提出すること。「2. 規格」に適合しないと組合側が判断した場合には、納入業者の負担と責任において、規格に適合する活性炭に全て交換すること。