

止水板仕様書

1 件 名 止水板の購入

2 目 的 大雨や洪水等による浸水被害からごみ処理施設の設備を保護するため、簡易設置型止水板を購入するものである。

3 規 格

- (1) L字型止水板で、止水高さは50cm以上であること。
- (2) 止水板の連結はワンタッチのジョイント又は連結パーツによる接続とすること。
- (3) 材質はポリプロピレン樹脂製。
- (4) 1枚あたりの重量は3kg~7kg程度であること。
- (5) 壁面や床面のすき間を塞ぐことができるシール材等が併用できること。
- (6) 片付けが容易で、重ねての収納が可能な構造であること。

【参考品】

製品名	ボックスウォール BW52
メーカー	NOAQ
サイズ	980mm×680mm×530mm

4 数 量

止水対象となる下記の扉及びシャッター等の幅を十分に補完できる数量であること。予備品として設置箇所数分を含めること。

- (1) 自動扉：幅4m×3か所
 - (2) シャッター：幅4m×4か所
 - (3) シャッター：幅6m×1か所
 - (4) シャッター：幅1.8m×1か所
 - (5) シャッター：幅3.3m×1か所
 - (6) 片引戸：幅2.42m×1か所
 - (7) 自動ドア：幅2.42m×1か所
- 合計12か所

【参考数量】ボックスウォール BW52

本 体	：54枚+予備12枚
シール材取付加工	：24か所分+予備8か所分（左4枚、右4枚）

5 納入期限 令和8年7月24日(金)

6 納入場所 酒田市広栄町三丁目133番地 ごみ処理施設

7 その他

- (1) 納入時に寸法、外観、数量等の検査を実施し、合格後に引き渡しとする。
- (2) 納品にあたっての運搬、検査及び取扱説明に要する一切の費用を負担すること。
- (3) 納入後1年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる破損等が発覚した場合には、受注者は無償で交換を行わなければならない。
- (4) この仕様書に記載のない事項や疑義が生じた場合は、担当課と協議をし、確認すること。

8 担当課 〒998-0104 酒田市広栄町三丁目133番地
酒田地区広域行政組合事務局管理課 佐藤
電話：0234-31-2882 FAX：034-31-2883
E-mail：koiki-kanri@city.sakata.lg.jp