

## 小学校自家用電気工作物保安管理業務委託 対象施設一覧

学校名 (酒田市立)	所在地 (酒田市)	需要設備		使用する期間	点検頻度 装置等
		容量(kVA)	電圧(V)		
琢成小学校	栄町10番8号	250	6,600	通年	需：隔月1回 漏電監視装置
浜田小学校	浜田一丁目5番46号	250	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
若浜小学校	若浜町1番1号	175	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
富士見小学校	富士見町二丁目10番地の1	250	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
亀ヶ崎小学校	亀ヶ崎二丁目3番55号	250	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
松原小学校	亀ヶ崎五丁目8番25号	200	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
松陵小学校	住吉町9番36号	175	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
泉小学校	東泉町四丁目4番地の1	350	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
西荒瀬小学校	宮海字新林660番地	400	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
新堀小学校	木川字アラコウヤ32番地	125	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
広野小学校	広野字中通53番地	130	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
浜中小学校	浜中字上村370番地の2	150	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
黒森小学校	黒森字一の木450番地	125	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
十坂小学校	坂野辺新田字地続山987番地の1	150	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
宮野浦小学校	宮野浦一丁目11番1号	200	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
平田小学校	荻島字面桜8番地	523	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
鳥海小学校	本楯字前田94番地の1	275	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
一條小学校	寺田字沖1番地の1	80	6,600	通年	需：隔月1回
八幡小学校	観音寺字古楯1番地の1	275	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
松山小学校	山寺字見初沢157番地の1	300	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置
南平田小学校	飛鳥字腰巻99番地	400	6,600	通年	需：隔月1回 絶縁監視装置