

## 酒田市体育施設整備懇談会及び庁内会議の経過

		光ヶ丘野球場	酒田市体育館
1	懇談会	(第1回) 令和4年7月26日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタンドの雨漏り、グラウンドの水はけの悪さ、屋外照明設備の老朽化、救護施設の改修、トイレ等設備の老朽化など改修箇所が多々あり、全面的な改修や建て替えの検討が必要である。</li> <li>・屋外照明は老朽化して落下の危険性があることから、早急に撤去が必要。</li> <li>・人口の減少や市の財政からすると、新球場の建設は難しいと考えられる。</li> </ul>	(第2回) 令和4年8月30日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・津波や洪水時のハザードマップでは浸水域とされており、耐震性も低く老朽化も進んでいることから廃止するしかない。</li> <li>・卓球競技でも国体記念体育館を使用したいが、ほかの競技と重なり場所が取れないため新たな体育館が必要。</li> <li>・屋内のスケートリンクは小学生の課外授業としても利用しているためスケートリンクは必要。</li> </ul>
		(第1回) 令和4年10月7日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・移転、新設はせずに現在の野球場を改修する。</li> <li>・優先順位は下記のとおり</li> </ul> ① 電光掲示板修繕 ② 人命優先に照明塔撤去 ③ スタンド防水改修 ④ 暗渠排水及び人工芝化	
3	懇談会	(第3回) 令和4年11月28日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・A案 (R4 電光掲示板改修、R5 屋外照明設備撤去及びスタンド防水)</li> <li>・B案 (R4 電光掲示板改修、R5 屋外照明設備設計、R6 屋外照明設備更新及びスタンド防水) を事務局案として提案しB案に決定。</li> <li>・改修費用として、クラウドファンディング募集やネーミングライツを考えてはどうか。</li> </ul>	(第4回) 令和5年1月24日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市体育館は令和5年度末で廃止について異論なし。ただし、ほかの体育施設やスケートリンクは必要。</li> <li>・大型テント等でのスケートリンクは冷房が必要になり電気代が高額となる。</li> <li>・庄内地区二市三町として県営の屋内スケートリンクの設置を要望していくのはいいが、それがいつできるかは分からない。</li> <li>・体育施設が減ることへの対応として、体育施設の休館及び開館時間延長の条例改正は異論なし。</li> </ul>
		(第2回) 令和4年12月19日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務局案として、第3回懇談会の意見を反映してB案を提案。</li> <li>・電光掲示板改修は令和4年12月補正で令和5年度の債務負担行為として設定済であり、令和5年度に改修する。</li> <li>・市の財源上、更新が難しいため人命優先に屋外照明設備撤去を行う。</li> </ul>	(第3回) 令和5年2月2日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市体育館及びスケートリンクは令和5年度末で廃止。</li> <li>・スケートリンクは山形県に庄内空港周辺への整備を要望する。</li> <li>・令和5年9月定例会へ市体育館廃止と体育施設の休館及び開館時間延長の条例改正案を提出する。</li> </ul>
5	公共施設経営検討委員会		(第3回) 令和5年2月6日 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市体育館及びスケートリンクは令和5年度末で廃止が決定。</li> </ul>
6	令和5年度予定	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電光掲示板改修。</li> <li>・屋外照明設備撤去。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度末で廃止</li> <li>・庄内地方重要事業要望（屋内スケートリンク建設要望）を山形県へ提出。</li> </ul>

光ヶ丘野球場

酒田市体育館  
(スワンスケートリンク)